

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БАСЕЙН «НЕПТУН»

307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 44
ИНН 4633022217 КПП 463301001
УФК по Курской области Лицевой счет 20446У23360
Банк получателя Отделение Курск. г. Курск
БИК 043807001; расчетный бюджетный счет: 40701810538071000004

МБУ «БАСЕЙН «НЕПТУН»
т/факс 8(47148) 4-94-11 - директор
8(47148) 4-72-26 - приемная
4-67-89 - бухгалтерии

ИСХ. КОР. от «04» декабря 2019 г. № 376

Начальнику Управления физической культуры и спорта
Администрации города Железногорска

Полянскому В.Е.

«о размещении на сайте информации
о паспорте доступности ОСИ МБУ «БАСЕЙН «НЕПТУН»

В связи с разработкой и утверждением паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) прошу разместить на сайте Управления физической культуры и спорта Администрации города Железногорска в рубрике «документы учреждений» информацию о наличии в МБУ «БАСЕЙН «НЕПТУН» паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

Приложение: паспорт доступности от 02.12.2019г.

Директор МБУ «БАСЕЙН «НЕПТУН»



В.А. Маслов

Исп. Купач С.Н.
Тел. 8 47148 47226

ПРИКАЗ
ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
со сроком хранения – до минования надобности

Номер приказа	Дата составления			Место хранения - ОК Индекс дела и № тома
	Число	месяц	год	
27	02	12	2019	01-13, том 1 (ок/од/2019)

«Об утверждении Паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) муниципального бюджетного учреждения «БАССЕЙН «НЕПТУН»

По результатам обследования здания МБУ «БАССЕЙН «НЕПТУН» по его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии с приказом МБУ «БАССЕЙН «НЕПТУН» от 31.10.2019 года № 24,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) муниципального бюджетного учреждения «БАССЕЙН «НЕПТУН».
2. Информацию об утверждении Паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) муниципального бюджетного учреждения «БАССЕЙН «НЕПТУН» направить в Управление физической культуры и спорта Администрации города Железногорска Курской области для размещения на сайте.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБУ «БАССЕЙН «НЕПТУН»



В.А. Маслов

Сост.  С.Н. Купач, ведущий юрист-консультант

Основание в дело: 01-12 том 1 (2019): -

Настоящий приказ ОК/ОД/2019 составлен в 1 экз.:

1-ый экз. (оригинал) в дело: 01-13 том 1 (2019)

КОПИИ:

2-ой экз. – С.Н. Купачу, ведущему юрист-консультанту

Директор МБУ «БАССЕЙН НЕПТУН»

УТВЕРЖДАЮ:

В.А. Маслов

«02» декабря 2019 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
муниципального бюджетного учреждения
«БАССЕЙН «НЕПТУН»

1. Общие сведения об объекте:

1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное учреждение «БАССЕЙН «НЕПТУН»

1.2. Адрес объекта: 307173, Курская область, Железногорский район, г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 44

1.3. Сведения о размещении объекта: - отдельно стоящее здание 3 этажей с подвалом, 2 601,4 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – да, площадь 5 405,23 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1979г., последнего капитального ремонта: 2019г перепланировка здания бассейна «Нептун» (укрепление колонн),

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего ежегодно, капитального: не установлена.*

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

муниципальное бюджетное учреждение «БАССЕЙН «НЕПТУН» ; МБУ «БАССЕЙН «НЕПТУН».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 307173, Российская Федерация, Курская область, Железногорский район, г. Железногорск ул. Октябрьская, д. 44

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование):
Управление физической культуры и спорта Администрации города Железногорска

12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 307170 Курская область, Железногорский район г. Железногорск. ул. Ленина д. 17

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): Физическая культура и спорт.

2.2. Виды оказываемых услуг: Основной: Деятельность спортивных объектов.
Дополнительные: Деятельность в области спорта прочая; деятельность зрелищно-развлекательная прочая; деятельность физкультурно-оздоровительная.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: опорно - двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 500 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: маршрутный автобус ул. Ленина 100 м, ул. Мира 500 м.

3.2.2. время движения (пешком): 3-5 мин. от остановки маршрутного автобуса ул. Ленина, 10-20 мин. от остановки маршрутного автобуса ул. Мира.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): от ул. Ленина - да., от ул. Мира - нет.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: регулируемые со звуковой сигнализацией и нерегулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет.*

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет: со стороны ул. Ленина - нет; со стороны ул. Мира - перепад в 30 градусов.*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет: нет.*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>В том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А» - доступны все структурно-функциональные зоны, «Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов,

«ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала, ВНД – временно недоступно.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных
------------	---	--

		категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И (О, С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И (О, С, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И (О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Данный ОСИ доступен для инвалидов и других МНГ доступно условно- избирательно (для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха, зрения, нарушениями умственного развития). Место для парковки автотранспортных средств инвалидов не обозначено специальным знаком. На пути следования к объекту швы бетонных плит более 0,10 м. Вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: не оборудован надлежащими поручнями; нет кнопки вызова помощника; нет раздвижных дверей; санитарно-гигиенические помещения не оборудованы поручнями, штангой.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий)